

Statusbericht für Bauherr Nr.: 3 (Stand: 03. März 2023)

1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

1.2 Projektinfo


Die Schadstoffsanierung in der 1 Zone ist abgeschlossen. In der Zone 2 sind die Arbeiten schon diese Woche angelaufen. Die angedachten Baumeisterarbeiten am dem 06.03 mussten auf Grund einer Verfügung der SUVA eingestellt werden. Im Schreiben der SUVA wird eine unabhängige Kontrolle gefordert, die die sanierten Flächen in der Zone 1 nachkontrollieren muss. Die Firma Triatec wird am 04.03 Proben entnehmen und am 06.03 die Ergebnisse der SUVA einreichen. Bis zu einer positiven Bestätigung über eine 100%ige Schadstoffentfernung dürfen keine weiteren Bauarbeiten (ausser Schadstoffsanierung) ausgeführt werden.

1.3 Foto

Die Asbestsanierung in der Zone 2 wurden diese Woche aufgenommen (Dauer ca. eine Woche noch).



Bei der Zone 1 wird am 04.03 durch die Firma Triatec eine Nachkontrolle an den sanierten Stellen durchgeführt.



Die auf den 06.03 geplanten Schneidarbeiten bei der Beckentreppe mussten auf Grund der Verfügung (SUVA) verschoben werden.



Winterthur, 03. März 2023
PC

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch